



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Брянск»
(АО «Газпром газораспределение Брянск»)

Филиал Центральный

ул. Щукина, д. 58, г. Брянск,
Брянская область, Российская Федерация, 241033
тел.: +7 (4832) 62-49-70, факс: +7 (4832) 62-49-71
e-mail: центр@gro32.ru
ОКПО 03260351, ОГРН 1033285000526, ИНН 3234007455, КПП 325702001

Главе Выгоничской районной
администрации Чепикову С.Н.

20.10.2021 № ЦЕН-СФ 13/7916


*О пропаганде безопасности
использования и содержания ВДГО/ВКГО*

Уважаемый Сергей Николаевич!

Согласно Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее - Правила) проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится: в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и **не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона**).

Согласно пункта 3 Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной Приказом от 05.12.17 №1614/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:

- обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО;
- в любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, а также оказывать содействие в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы



газораспределительной организации, а также иных экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО;

- обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения;

- не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверок;

- в отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов;


- обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном

Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст.298; 2015, N 19, ст.2820; 2017, N 42, ст.6160) (далее - Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

Учитывая вышеизложенное, а так же в связи с участвовавшими на территории Российской Федерации аварийными ситуациями, связанными с нарушениями при эксплуатации и содержании ВДГО/ВКГО и повлекшими тяжелые последствия для здоровья людей (включая летальный исход), просим Вас разместить на своём сайте, информационном стенде, а так же в местах общего пользования информацию о безопасном использовании газа в быту.

**Заместитель директора
- главный инженер**



С.В. Фильков

